



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 13-00-49-ЭТЛ-22/145 от «23» ноября 2022 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

стационарная, с переносным комплектом приборов

стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов

электролаборатория

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский завод по ремонту электрических машин»
(ООО «УЗРЭМ»)

ИНН 6603017245, ОГРН 1046600103747

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН

624260, Свердловская область, город Асбест,
улица Заводская, дом 14, корпус 3

юридический адрес предприятия

зарегистрирована в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений в электроустановках напряжением

до и выше 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

по прилагаемому перечню (3 пункта)

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от «23» ноября 2022 г., назначенной приказом руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Срок действия свидетельства до «23» ноября 2025 г.

Заместитель руководителя Управления

(подпись)

М.П.

Е.В. Дроздецкий



Приложение
к свидетельству
о регистрации электролаборатории
**Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский завод по
ремонту электрических машин»
(ООО «УЗРЭМ»)**
№ 13-00-49-ЭТЛ-22/145 от 23 ноября 2022

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений

1. Испытания силовых трансформаторов мощностью до 1,6 МВА, напряжением до 10 кВ:

- измерение характеристик изоляции;
- испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току;
- проверка коэффициента трансформации;
- проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов;
- проверка работы переключающего устройства.

2. Испытания электродвигателей переменного тока напряжением до и выше 1 кВ:

- испытание сердечника статора и ротора;
- измерение сопротивления изоляции;
- испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
- измерение сопротивления постоянному току;
- проверка работы электродвигателя на холостом ходу.

3. Испытания машин постоянного тока мощностью до 1500 кВт, напряжением до и более 400 В:

- измерение сопротивления изоляции;
- испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты;
- измерение сопротивления постоянному току;
- испытания на холостом ходу.

